



Kaivannon tekemisessä, perustamisessa sekä täyttötöissä noudatetaan InfraRYL ohjeita

Taulukko 1. Putken asennussyvyys virtausputken laesta maanpintaan

Lumen peittämä alue	
Roudaton syvyys	Levyeristys (T103)
Alue 1; 1,8 m	asennussyvyys 1,1-1,8 m
Alue 2; 2,0 m	asennussyvyys 1,3-2,0 m
Alue 3; 2,2 m	asennussyvyys 1,5-2,2 m

Taulukko 2. Putken asennussyvyys virtausputken laesta TSV:hen

Lumeton alue (esim. pihat, yksityiset tienalitukset)	
Roudaton syvyys	Levyeristys (T103)
Alue 1; 1,8 m	asennussyvyys 1,3-2,3 m
Alue 2; 2,0 m	asennussyvyys 1,4-2,5 m
Alue 3; 2,2 m	asennussyvyys 1,5-2,7 m

PIIRUSTUS YLEINEN ROUTASUOJAUS
YKSITYISTIEN ALITUS
TYYPPIKUVA



TUTK.	PIIRT. SAP	MITTAK. -
SUUNN.		PVM. 28.11.2025
TARK.		PIIR. NRO
HYV.		T103